

検査期間	： 令和4年4月1日～令和5年3月31日
検査地点	： 浦添市歴史にふれる館

No	水質基準項目	基準値	平均	最大	最小	回数
基 1	一般細菌	100 個/ml 以下	0	0	0	12
基 2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下	0.09	0.09	0.09	1
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下	<0.05	<0.05	<0.05	1
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l 以下	0.135	0.395	0.018	4
基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下	<0.005	<0.005	<0.005	1
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下	0.0001	0.0001	0.0001	1
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
基 20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
基 21	塩素酸	0.6 mg/l 以下	<0.06	0.06	<0.06	4
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
基 23	クロロホルム	0.06 mg/l 以下	0.0027	0.0045	0.0018	4
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
基 25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下	0.0121	0.0158	0.0096	4
基 26	臭素酸	0.01 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	0.0289	0.0415	0.0210	4
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
基 29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l 以下	0.0064	0.0084	0.0053	4
基 30	ブromホルム	0.09 mg/l 以下	0.0078	0.0171	0.0040	4
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下	0.001	0.002	<0.001	4
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下	0.002	0.002	0.002	1
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下	0.024	0.034	0.015	4
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下	<0.01	<0.01	<0.01	1
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下	0.003	0.003	0.003	1
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下	14	14	14	1
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
基 38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	30	55	18	12
基 39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下	48	57	37	12
基 40	蒸発残留物	500 mg/l 以下	125	160	89	4
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下	<0.02	<0.02	<0.02	1
基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
基 45	フェノール類	0.005 mg/l 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l 以下	0.6	0.8	0.4	12
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.9	7.3	12
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
基 50	色度	5 度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	12
基 51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査期間：令和４年４月１日～令和５年３月３１日						
検査地点：浦添市歴史にふれる館						
No	水質管理目標設定項目	目標値（＊暫定値）	平均	最大	最小	回数
目１	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/ℓ 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
目２	ウラン及びその化合物	0.002 mg/ℓ 以下＊	<0.00001	<0.00001	<0.00001	1
目３	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/ℓ 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
目５	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
目８	トルエン	0.4 mg/ℓ 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
目９	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 mg/ℓ 以下	<0.008	<0.008	<0.008	1
目10	亜塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	-	-	-	0
目12	二酸化塩素	0.6 mg/ℓ 以下	-	-	-	0
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/ℓ 以下＊	<0.001	<0.001	<0.001	1
目14	抱水クロラール	0.02 mg/ℓ 以下＊	<0.001	<0.001	<0.001	1
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	-	-	-	0
目16	残留塩素	1 mg/ℓ 以下	0.46	0.53	0.40	12
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10～100 mg/ℓ	48	57	37	12
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
目19	遊離炭酸	20 mg/ℓ 以下	1.7	2.2	1.3	4
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/ℓ 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/ℓ 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/ℓ 以下	1.7	2.5	0.9	4
目23	臭気強度（TON）	3 以下	1	1	1	4
目24	蒸発残留物	30～200 mg/ℓ	125	160	89	4
目25	濁度	1 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
目26	pH値	7.5 程度	7.6	7.9	7.3	12
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.1	-0.8	-1.4	4
目28	従属栄養細菌	2000 個/ml 以下＊	0	0	0	4
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/ℓ 以下	0.024	0.034	0.015	4
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下＊	<0.000010	<0.000010	<0.000010	1

No	法定毎日検査項目	評価事項	平均	最大	最小	日数
毎1	色度	5 度 以下	<0.5	1.0	<0.5	365
毎2	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	365
毎3	残留塩素濃度	0.1 mg/ℓ 以上	0.44	0.56	0.23	365

No	自主検査項目	評価事項	平均	最大	最小	日数
自1	水温	—	26.4	34.0	19.5	365
自2	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	365
自3	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	365

検査期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

検査地点：港川石川住宅内

No	水質基準項目	基準値	平均	最大	最小	回数
基 1	一般細菌	100 個/ml 以下	0	0	0	12
基 2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下	<0.004	<0.004	<0.004	1
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下	0.09	0.09	0.09	1
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下	<0.05	<0.05	<0.05	1
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l 以下	0.142	0.427	0.019	4
基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下	<0.005	<0.005	<0.005	1
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下	0.0001	0.0001	0.0001	1
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
基 20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
基 21	塩素酸	0.6 mg/l 以下	<0.06	0.06	<0.06	4
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
基 23	クロロホルム	0.06 mg/l 以下	0.0028	0.0048	0.0020	4
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
基 25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下	0.0124	0.0140	0.0104	4
基 26	臭素酸	0.01 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	0.0295	0.0365	0.0228	4
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
基 29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l 以下	0.0069	0.0091	0.0060	4
基 30	ブromホルム	0.09 mg/l 以下	0.0074	0.0142	0.0043	4
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下	<0.001	0.002	<0.001	4
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下	0.009	0.009	0.009	1
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下	0.020	0.027	0.012	4
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下	<0.01	<0.01	<0.01	1
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下	0.004	0.004	0.004	1
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下	13	13	13	1
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
基 38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	30	54	18	12
基 39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下	44	55	32	12
基 40	蒸発残留物	500 mg/l 以下	116	150	73	4
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下	<0.02	<0.02	<0.02	1
基 42	ジオスミン	0.00001 mg/l 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下	<0.005	<0.005	<0.005	4
基 45	フェノール類	0.005 mg/l 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l 以下	0.6	0.8	0.4	12
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.1	12
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
基 50	色度	5 度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	12
基 51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査期間：令和４年４月１日～令和５年３月３１日						
検査地点：港川石川住宅内						
No	水質管理目標設定項目	目標値（※暫定値）	平均	最大	最小	回数
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/ℓ 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/ℓ 以下 *	<0.00001	<0.00001	<0.00001	1
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/ℓ 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
目 8	トルエン	0.4 mg/ℓ 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
目 9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 mg/ℓ 以下	<0.008	<0.008	<0.008	1
目 10	亜塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	-	-	-	0
目 12	二酸化塩素	0.6 mg/ℓ 以下	-	-	-	0
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/ℓ 以下 *	<0.001	<0.001	<0.001	1
目 14	抱水クロラール	0.02 mg/ℓ 以下 *	<0.001	<0.001	<0.001	1
目 15	農薬類	検出値と目標値の比の和として 1 以下	-	-	-	0
目 16	残留塩素	1 mg/ℓ 以下	0.47	0.56	0.41	12
目 17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10～100 mg/ℓ	44	55	32	12
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
目 19	遊離炭酸	20 mg/ℓ 以下	2.6	3.5	1.8	4
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/ℓ 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/ℓ 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1
目 22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/ℓ 以下	1.9	2.5	1.5	4
目 23	臭気強度（TON）	3 以下	1	1	1	4
目 24	蒸発残留物	30～200 mg/ℓ	116	150	73	4
目 25	濁度	1 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
目 26	pH値	7.5 程度	7.3	7.5	7.1	12
目 27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.4	-1.2	-1.7	4
目 28	従属栄養細菌	2000 個/ml 以下 *	0	0	0	4
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/ℓ 以下	0.020	0.027	0.012	4
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下 *	<0.000010	<0.000010	<0.000010	1

No	法定毎日検査項目	評価事項	平均	最大	最小	日数
毎 1	色度	5 度 以下	<0.5	2.0	<0.5	365
毎 2	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	365
毎 3	残留塩素濃度	0.1 mg/ℓ 以上	0.43	0.57	0.24	365

No	自主検査項目	評価事項	平均	最大	最小	日数
自 1	水温	—	27.4	36.6	18.3	365
自 2	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	365
自 3	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	365