

## 令和 8 年度換気扇等高所清掃業務仕様書

### 【浦添共同調理場】

	業務内容	数量(単位)	参考写真
1	屋内(調理室及び洗浄室)壁側給気口(取り外し・清掃・復旧)	20箇所	1-1
2	屋内(調理室)天井排気口(取り外し・清掃・復旧) ※グリスフィルタ同士の継ぎ目にはアルミテープで目張り補修	8箇所	2-1、2、3
3	屋上換気扇清掃・カバー塗装(取り外し、復旧・清掃・錆落とし含む) ※換気扇内部の腐食穴はコーキングで穴埋め補修	6基	3-1、2、3
4	調理室排気フード・グリスフィルター清掃(フライヤー等)	2箇所	4-1、2

### 【当山共同調理場】

	業務内容	数量(単位)	参考写真
1	屋内(調理室及び揚げ物調理室)排気口(取り外し・清掃・復旧)	11箇所	5-1・2
2	屋内(調理室及び揚げ物調理室)給気口(取り外し・清掃・復旧)	8箇所	6-1
3	屋内(調理室)シロッコファン排風機清掃	2基	7-1・2
4	屋内(調理室排気フード・グリスフィルター清掃)	2箇所	8-1・2・3・4
5	屋内(高所天井換気扇及び屋外吹き出し網、高窓枠下面台清掃)	6箇所	9-1・2・3

※清掃作業後、機器類の異常や状態等について作業内容を報告書にて提出すること。

※調理場室内責任者と打合せし他の業務に支障がないように調整を行うこと。

※他業者の作業と日程または作業場所が重複する場合は、相互に調整を行い、業務に支障がないように作業を行うこと。

※衛生管理を考え清潔な着衣を準備し作業すること。

※清掃時において機器類の異常等が見つかった場合、速やかに報告すること。

※作業においては、足場等の設置、高所作業時には十分注意して作業に当たること。

※清掃業務完了後、屋内への落下物を撤去し、現状回復を行うこと。

※自己の責において起こした施設内の破損や損傷等については、責任をもって回復を行うこと。

※ルーフファン等の試運転を行い、稼働状況を確認すること。

※学校給食の開始に支障がないように履行期間を厳守すること。