

参考資料3 その他(組踊公園雨水処理施設保守点検)

資料 7-1

直近の主な経費の実績:(令和7年度)

機 器 区 分	名 称	形式	仕 様	数 量
1. 1ヶ月1回点検	ヘアキャッチャー		内部清掃、外部点検	12回／年
	自動弁	165660	千円 (税抜き)	12回／年
	薬液注入装置		吐出量確認調整、絶縁抵抗測定、薬液補充	12回／年
	残留塩素測定		DPD法測定、塩素濃度調整、ピースフィルター洗浄、フィルター取替	12回／年
		83340		

13219

2. 3ヶ月1回点検	水質分析	550	一般細菌、大腸菌検査	4回／年
	濾過装置	21266	タイマー作動確認・調整、逆洗サイクル調整	4回／年
		6683		

32102

3. 1ヶ年1回点検	薬品注入装置	6546	ポンプ吐出量調整・分解整備、薬液タンク清掃	1回／年
	残留塩素計	667	電極・ホルダー清掃、スパン再校正	1回／年
	濾過装置		タイマー分解整備	1回／年
	制御盤		制御盤内清掃、接地抵抗測定、配線絶縁測定、計器補正、機器特性補正	1回／年