

件名：浦添市電算室等入退室管理システム機器賃貸借契約

令和8年10月1日

回答者：浦添市情報政策課

No.	質問箇所	質問内容	回答
1	仕様書	既設の電子錠の品番・仕様を教えてください。	I/Oボックス AIO-730 電子錠：MIWA－AL01
2	仕様書	ネットワークカメラのレンズはズーム機能が必要ですか。	ズーム機能は任意とします。
3	仕様書	パンチルトは電動式、手動式どちらになりますか。	電動式、手動式いずれも可とします。
4	仕様書	カメラ用の監視モニタは特に記載がありませんが、不要でしょうか。	既存の43V型の壁掛けモニタを常備しているため、不要です。
5			
6			