# 浦添市公共下水道台帳施設平面図図式

## 凡　　例

| 記　号 | | 種　　別 |
|---|---|---|
| | | 処理区界 |
| | | 処理分区界 |
| | | 排水区界 |
| 管渠 | | 汚水幹線管渠 |
| | | 汚水枝線管渠 |
| | | 雨水幹線管渠 |
| | | 雨水枝線管渠 |
| | | 流域幹線下水道 |
| 人孔 | | ０号マンホール　（内径　70cm 円形） |
| | | １号マンホール　（内径　90cm 円形） |
| | | ２号マンホール　（内径 120cm 円形） |
| | | ３号マンホール　（内径 150cm 円形） |
| | | ４号マンホール　（内径 180cm 円形） |
| | | 特０号マンホール（内のり　70×　70cm 角形） |
| | | 特１号マンホール（内のり　60×　90cm 角形） |
| | | 特２号マンホール（内のり 120×120cm 角形） |
| | | 特３号マンホール（内のり 140×120cm 角形） |
| | | 特４号マンホール（内のり 180×120cm 角形） |
| | | マシンマンホール |
| | M | マンホールポンプ |
| | | 不明マンホール |
| | | 副管付マンホール |
| 連結桝 | | 汚水桝Ａ型 |
| | | 汚水桝Ｂ型 |
| | | 小口径汚水桝 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 記　号 | | 種　別 |
|---|---|---|
| 管種 | HP | ヒューム管（ＨＰ） |
| | A1 | コンクリート管 |
| | G | 鋳鉄管 |
| | P | ポリエチレン管（協会規格） |
| | B1 | ボックスカルバート（現場打ち） |
| | B2 | ボックスカルバート（２次製品） |
| | PB | パイプカルバート管 |
| | C | 現場打ち三面張り |
| | VU | 硬質塩化ビニール管（ＶＵ） |
| | VP | 硬質塩化ビニール管（ＶＰ） |
| | F | ＦＲＰＭ |
| | U1 | Ｕ型（現場打ち） |
| | U2 | Ｕ型（２次製品） |
| | VLP | 硬質塩化ビニールライニング鋼管（ＶＬＰ） |
| | SC | 鉄筋コンクリート |
| | C | 無筋コンクリート |
| | CB | コンクリートブロック |
| | SVU | 推進管（ＳＶＵ） |
| | DCIP | ダクタイル鋳鉄管（ＤＣＩＰ） |
| | HIVP | 耐衝撃性硬質塩化ビニール管（ＨＩＶＰ） |
| 管渠の形状 | | 円形管 |
| | | 矩形管 |
| | | 矩形管（角無） |
| | | 複断面（円形） |
| | | 開渠（矩形） |
| | | 開渠（台形） |
| | | ２連管矩形 |
| | | Ｕ型水路 |
| | | Ｕ型水路（蓋付） |

### マンホール関係の見方例




### 公共桝の見方例