

令和8年2月 水質検査結果

採水年月日：令和8年2月3日

水質基準項目	県企業局北谷浄水場系統		県企業局西原浄水場系統		基準値	
	浦仲配水池	沢岷配水池	県企業局 前田第一調整池	仲間配水池		
	浦添市歴史 にふれる館	港川 石川住宅内	浦西団地 あじさい公園	浦添市 施設型共同墓		
基 1	一般細菌	0	0	0	0	100個/mL以下
基 2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基 3	カドミウム及びその化合物					0.003mg/L以下
基 4	水銀及びその化合物					0.0005mg/L以下
基 5	セレン及びその化合物					0.01mg/L以下
基 6	鉛及びその化合物					0.01mg/L以下
基 7	ヒ素及びその化合物					0.01mg/L以下
基 8	六価クロム化合物					0.02mg/L以下
基 9	亜硝酸態窒素					0.04mg/L以下
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					10mg/L以下
基 12	フッ素及びその化合物					0.8mg/L以下
基 13	ホウ素及びその化合物	0.018	0.018			1mg/L以下
基 14	四塩化炭素					0.002mg/L以下
基 15	1,4-ジオキサン					0.05mg/L以下
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン					0.04mg/L以下
基 17	ジクロロメタン					0.02mg/L以下
基 18	テトラクロロエチレン					0.01mg/L以下
基 19	トリクロロエチレン					0.01mg/L以下
基 20	ベンゼン					0.01mg/L以下
基 21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
基 22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
基 23	クロロホルム	0.0024	0.0023	0.0048	0.0058	0.06mg/L以下
基 24	ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下
基 25	ジブromokロロメタン	0.0093	0.0097	0.0113	0.0121	0.1mg/L以下
基 26	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基 27	総トリハロメタン	0.0214	0.0217	0.0276	0.0304	0.1mg/L以下
基 28	トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下
基 29	ブromojクロロメタン	0.0056	0.0055	0.0090	0.0099	0.03mg/L以下
基 30	ブromホルム	0.0041	0.0042	0.0025	0.0026	0.09mg/L以下
基 31	ホルムアルデヒド	0.002	0.001	<0.001	0.002	0.08mg/L以下
基 32	亜鉛及びその化合物					1mg/L以下
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.017	0.017	0.036	0.032	0.2mg/L以下
基 34	鉄及びその化合物					0.3mg/L以下
基 35	銅及びその化合物					1mg/L以下
基 36	ナトリウム及びその化合物					200mg/L以下
基 37	マンガン及びその化合物					0.05mg/L以下
基 38	塩化物イオン	23	23	18	19	200mg/L以下
基 39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57	56	24	24	300mg/L以下
基 40	蒸発残留物	160	160	70	70	500mg/L以下
基 41	陰イオン界面活性剤					0.2mg/L以下
基 42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.00001mg/L以下
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
基 44	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L以下
基 45	フェノール類					0.005mg/L以下
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.8	0.9	0.9	3mg/L以下
基 47	pH値	7.4	7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
基 48	味					異常でないこと
基 49	臭気					異常でないこと
基 50	色度					5度以下
基 51	濁度					2度以下

判定結果	上記検査項目について、全て水質基準に適合
------	----------------------

水質管理目標設定項目	県企業局北谷浄水場系統		県企業局西原浄水場系統		目標値	
	浦仲配水池	沢岷配水池	県企業局 前田第1調整池	仲間配水池		
	浦添市歴史 にふれる館	港川 石川住宅内	浦西団地 あじさい公園	浦添市 施設型共同墓		
目 1	アンチモン及びその化合物				0.02mg/L以下	
目 2	ウラン及びその化合物				0.002mg/L以下※	
目 3	ニッケル及びその化合物				0.02mg/L以下	
目 5	1,2-ジクロロエタン				0.004mg/L以下	
目 8	トルエン				0.4mg/L以下	
目 9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)				0.08mg/L以下	
目 13	ジクロロアセトニトリル				0.01mg/L以下※	
目 14	抱水クロラール				0.02mg/L以下※	
目 16	残留塩素	0.52	0.45	0.51	0.43	1mg/L以下
目 17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	57	56	24	24	10~100mg/L
目 18	マンガン及びその化合物					0.01mg/L以下
目 19	遊離炭酸					20mg/L以下
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					0.3mg/L以下
目 21	メチル- $\alpha$ -ブチルエーテル					0.02mg/L以下
目 22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)					3mg/L以下
目 23	臭気強度 (TON)					3以下
目 24	蒸発残留物	160	160	70	70	30~200mg/L
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
目 26	pH値	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5程度
目 27	腐食性 (ランゲリア指数)					-1程度以上とし、 極力0に近づける
目 28	従属栄養細菌					2000個/mL以下※
目 29	1,1-ジクロロエチレン					0.1mg/L以下
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.017	0.017	0.036	0.032	0.1mg/L以下
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000004	0.000004	<0.000001	<0.000001	PFOS及びPFOAの量の和と して、0.00005mg/L以下※

(※は、暫定目標値)

参考					
気温	18.1	16.8	15.9	14.8	(℃)
水温	20.8	20.1	19.6	20.3	(℃)