

令和8年5月 水質検査結果

採水年月日：令和8年5月12日
及び令和8年5月28日

水質基準項目	県企業局北谷浄水場系統		県企業局西原浄水場系統		基準値	
	浦添配水池	沢岬配水池	県企業局 前田第一調整池	仲間配水池		
	浦添市歴史 にふれる館	港川 石川住宅内	浦西団地 あじさい公園	浦添市 施設型共同墓		
基 1	一般細菌	0	0	0	0	100個/mL以下
基 2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
基 3	カドミウム及びその化合物					0.003mg/L以下
基 4	水銀及びその化合物					0.0005mg/L以下
基 5	セレン及びその化合物					0.01mg/L以下
基 6	鉛及びその化合物					0.01mg/L以下
基 7	ヒ素及びその化合物					0.01mg/L以下
基 8	六価クロム化合物					0.02mg/L以下
基 9	亜硝酸態窒素					0.04mg/L以下
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					10mg/L以下
基 12	フッ素及びその化合物					0.8mg/L以下
基 13	ホウ素及びその化合物	0.291	0.284			1mg/L以下
基 14	四塩化炭素					0.002mg/L以下
基 15	1,4-ジオキサン					0.05mg/L以下
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン					0.04mg/L以下
基 17	ジクロロメタン					0.02mg/L以下
基 18	テトラクロロエチレン					0.01mg/L以下
基 19	トリクロロエチレン					0.01mg/L以下
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.00005mg/L以下
基 21	ベンゼン					0.01mg/L以下
基 22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
基 23	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
基 24	クロロホルム	0.0020	0.0027	0.0051	0.0063	0.06mg/L以下
基 25	ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下
基 26	ジブロモクロロメタン	0.0129	0.0158	0.0193	0.0174	0.1mg/L以下
基 27	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基 28	総トリハロメタン	0.0292	0.0336	0.0378	0.0390	0.1mg/L以下
基 29	トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下
基 30	ブロモジクロロメタン	0.0045	0.0066	0.0094	0.0117	0.03mg/L以下
基 31	ブロモホルム	0.0098	0.0085	0.0040	0.0036	0.09mg/L以下
基 32	ホルムアルデヒド	0.003	0.003	<0.001	0.001	0.08mg/L以下
基 33	亜鉛及びその化合物					1mg/L以下
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.021	0.020	0.029	0.029	0.2mg/L以下
基 35	鉄及びその化合物					0.3mg/L以下
基 36	銅及びその化合物					1mg/L以下
基 37	ナトリウム及びその化合物					200mg/L以下
基 38	マンガン及びその化合物					0.05mg/L以下
基 39	塩化物イオン	42	42	20	20	200mg/L以下
基 40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61	61	25	24	300mg/L以下
基 41	蒸発残留物	180	170	88	87	500mg/L以下
基 42	陰イオン界面活性剤					0.2mg/L以下
基 43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
基 44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
基 45	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L以下
基 46	フェノール類					0.005mg/L以下
基 47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.8	0.7	3mg/L以下
基 48	pH値	7.3	7.2	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
基 49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基 50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基 51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基 52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下

判定結果	上記検査項目について、全て水質基準に適合
------	----------------------

水質管理目標設定項目	県企業局北谷浄水場系統		県企業局西原浄水場系統		目標値	
	浦仲配水池	沢岷配水池	県企業局 前田第1調整池	仲間配水池		
	浦添市歴史 にふれる館	港川 石川住宅内	浦西団地 あじさい公園	浦添市 施設型共同墓		
目 1	アンチモン及びその化合物				0.02mg/L以下	
目 2	ウラン及びその化合物				0.002mg/L以下※	
目 3	ニッケル及びその化合物				0.02mg/L以下	
目 5	1,2-ジクロロエタン				0.004mg/L以下	
目 8	トルエン				0.4mg/L以下	
目 9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)				0.08mg/L以下	
目 13	ジクロロアセトニトリル				0.01mg/L以下※	
目 14	抱水クロラール				0.02mg/L以下※	
目 16	残留塩素	0.53	0.47	0.55	0.44	1mg/L以下
目 17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	61	61	25	24	10~100mg/L
目 18	マンガン及びその化合物					0.01mg/L以下
目 19	遊離炭酸					20mg/L以下
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					0.3mg/L以下
目 21	メチル- α -ブチルエーテル					0.02mg/L以下
目 22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)					3mg/L以下
目 23	臭気強度 (TON)					3以下
目 24	蒸発残留物	180	170	88	87	30~200mg/L
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
目 26	pH値	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5程度
目 27	腐食性 (ランゲリア指数)					-1程度以上とし、 極力0に近づける
目 28	従属栄養細菌					2000個/mL以下※
目 29	1,1-ジクロロエチレン					0.1mg/L以下
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.021	0.020	0.029	0.029	0.1mg/L以下

(※は、暫定目標値)

参考					
気温	22.9	23.0	21.7	21.3	(°C)
水温	23.9	24.0	22.1	23.3	(°C)