令和８年８月　水質検査結果

採水年月日：令和8年8月12日

	水質基準項目	県企業局北谷浄水場系統		県企業局西原浄水場系統		基準値
		浦仲配水池	沢岻配水池	県企業局 前田第一調整池	仲間配水池	
		浦添市歴史 にふれる館	港川 石川住宅内	浦西団地 あじさい公園	浦添市 施設型共同墓	
基 1	一般細菌	0	1	0	0	100個/mL以下
基 2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
基 3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
基 4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
基 5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基 6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基 7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基 8	六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
基 9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33	0.33	0.08	0.07	10mg/L以下
基 12	フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8mg/L以下
基 13	ホウ素及びその化合物	0.055	0.049	0.017	0.015	1mg/L以下
基 14	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
基 15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.04mg/L以下
基 17	ジクロロメタン	0.0003	0.0003	<0.0001	<0.0001	0.02mg/L以下
基 18	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
基 19	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000003	0.000003	<0.000001	<0.000001	0.00005mg/L以下
基 21	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
基 22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
基 23	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
基 24	クロロホルム	0.0027	0.0033	0.0096	0.0111	0.06mg/L以下
基 25	ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	0.004	0.004	0.03mg/L以下
基 26	ジブロモクロロメタン	0.0106	0.0117	0.0137	0.0140	0.1mg/L以下
基 27	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基 28	総トリハロメタン	0.0247	0.0276	0.0396	0.0422	0.1mg/L以下
基 29	トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	0.0030	0.0040	0.03mg/L以下
基 30	ブロモジクロロメタン	0.0061	0.0073	0.0138	0.0145	0.03mg/L以下
基 31	ブロモホルム	0.0053	0.0053	0.0025	0.0026	0.09mg/L以下
基 32	ホルムアルデヒド	0.002	0.002	0.002	0.002	0.08mg/L以下
基 33	亜鉛及びその化合物	0.002	0.005	0.014	0.006	1mg/L以下
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.019	0.020	0.052	0.054	0.2mg/L以下
基 35	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
基 36	銅及びその化合物	0.002	0.004	0.002	0.001	1mg/L以下
基 37	ナトリウム及びその化合物	17	17	13	13	200mg/L以下
基 38	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下
基 39	塩化物イオン	30	27	22	22	200mg/L以下
基 40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	81	80	26	25	300mg/L以下
基 41	蒸発残留物	160	160	92	85	500mg/L以下
基 42	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
基 43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.00001mg/L以下
基 44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
基 45	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L以下
基 46	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
基 47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.9	0.9	1.0	3mg/L以下
基 48	pH値	7.3	7.2	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
基 49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基 50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基 51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基 52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下

判定結果	上記検査項目について、全て水質基準に適合

	水質管理目標設定項目	県企業局北谷浄水場系統		県企業局西原浄水場系統		目標値
		浦仲配水池	沢岻配水池	県企業局 前田第1調整池	仲間配水池	
		浦添市歴史 にふれる館	港川 石川住宅内	浦西団地 あじさい公園	浦添市 施設型共同墓	
目 1	アンチモン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
目 2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下※
目 3	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
目 5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
目 8	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.4mg/L以下
目 9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
目 13	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下※
目 14	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下※
目 16	残留塩素	0.53	0.46	0.61	0.54	1mg/L以下
目 17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	81	80	26	25	10～100mg/L
目 18	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
目 19	遊離炭酸	1.5	1.5	1.1	1.0	20mg/L以下
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.3mg/L以下
目 21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.02mg/L以下
目 22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	1.7	2.0	3.0	2.6	3mg/L以下
目 23	臭気強度（TON）	1	1	1	1	3以下
目 24	蒸発残留物	160	160	92	85	30～200mg/L
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
目 26	pH値	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5程度
目 27	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-0.9	-1.9	-1.9	-1程度以上とし、 極力0に近づける
目 28	従属栄養細菌	0	0	0	0	2000個/mL以下※
目 29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.1mg/L以下
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.019	0.020	0.052	0.054	0.1mg/L以下

（※は、暫定目標値）

参考					
気温	29.5	28.2	29.7	28.0	(℃)
水温	31.0	33.2	28.9	29.5	(℃)