

別紙3-2 本庁舎パッケージエアコン機器台帳

台数	施設名	階層	設置場所	機器 名称	タイプ	製造 メーカー	室内機 型式	室内機 製造番号	室外機 型式	室外機 製造番号	定格出力 (KW)	冷房能力 (KW)	使用冷媒	使用冷媒量	簡易点検 1回/1月	定期点検 1回/3年	第1種 特定	製造年月日 (室内機) 製造年月日 (室外機)	
1	本庁舎 (行政棟)	B1F	男子休憩室	PAC-1	天カセ	三菱電機	PL-ERP63EA8	07A00787	PUZ-ERMP63KA10	07U01044	1.30kw	5.6kw	R31	1.8kg	○		○	2020年 7月	
2			女子休憩室	PAC-4	天カセ	三菱電機	PL-ERP63EA8	07A00792	PUZ-ERMP63KA10	07U01047	1.30kw	5.6kw	R31	1.8kg	○		○	2020年 7月	
3			トレーニング室	PAC-3	天吊	東芝	RAV-J1604C	60430020	RAV-SJ1602	情報が見えない	6.34kw	16.2kw	R22	2.8kg	○			－	
4			CVCF室	PAC-3	天吊	ダイキン	FHP160FB	-	RZRP160BY	-	3.42kw	14.0kw	R32	2.65kg	○		○	-	
5			中央監視室	PAC-5	天カセ	ダイキン	FHCP63EJ	C001905	RZRP63BCT	C004283	1.18kw	5.6kw	R32	1.35kg	○			2018年 6月	2018年 7月
6			組合室	PAC-6	天カセ	ダイキン	FHCP80FB	C030227	RZRP80BFV	A003149	2.10kw	7.1kw	R32	1.70kg	○			2022年7月	2022年6月
			組合室	PAC-6	天カセ	ダイキン	FHCP80FB	C030229	RZRP80BFV	A003132	2.10kw	7.1kw	R32	1.70kg	○			2022年7月	2022年6月
7			※電気室	PAC-7	床置	ダイキン	FRYP560AA	A000710	CRYP560AA	A002867	19.0kw	50.0kw	R410A	6.1kg	○	○ (R5)	○	2018年 10月	
								CRYP560AA	A002868										
8			警備室	PAC-1	天カセ	ダイキン	FHCP63FB	C001815	RZRP63BFT	A002658	1.18kw	2.12kw	R32	1.35kg	○			2022年2月	2022年1月
9			電話交換室	PAC-2	天カセ	ダイキン	FHCP40EG	C003236	RZRP40BCT	C003715	0.59kw	3.6kw	R32	1.2kg	○		○	2018年	
10			用紙庫	PAC19	ルーム	ダイキン	FAP50A	A5E012086	RZYP50AAU	C005463	1.1kw	4.5kw	R410A	1.2kg	○		○	2009年 5月	
11		1F	会計課	PAC-20(1)(A)	ルーム	ダイキン	FAP50FB	-	RZRP50BYV	-	1.04kw	4.5kw	R32	1.0kg	○			－	－
12				PAC-20(2)(B)	ルーム	東芝	RAV-J503K	70650041	RAV-SJ502J	70620030	1.5kw	5.0kw	R-22	1.2kg	○			－	－
13			銀行	PAC-21	ルーム	ダイキン	FAP45FB	-	RZRP45BYV	-	0.9kw	4.0kw	R32	1.0kg	○			－	－
14			101会議室	PAC-15	天カセ	ダイキン	FHCP112EM	C025840	RZRP112BD	A028222	1.95kw	10.0kw	R32	3.15kg	○		○	2021年 3月	
15			ハローワーク	－	天カセ	三菱電機	PL-RP80LA16	03W02089	PUZ-ERMP80HA10	03U15620	1.60kw	7.21kw	R32	2.60kg			○	2021年 3月	
16		2F	こども政策課	PAC-9(No.1)(右)	天吊	三菱電機	PC-RP224BA15	95W00092	PUZ-ER224KA12	94U00150	4.6kw	20.0kw	R32	6.5kg	○		○	2019年 5月	2019年4月
17				PAC-9(No.2)(左)	天吊	三菱電機	PC-RP224BA15	95W00083	PUZ-ER224KA12	94U00149	4.6kw	20.0kw	R410A	6.5kg	○				2019年4月
18		3F	システム開発室	PAC-2	天カセ	ダイキン	FHCP40EC	C000224	RSRP40BBT	C000229	2.54kw	3.6kw	R32	1.20kg	○		○	2017年 3月	2017年 4月
19			※電算室	PAC-10-1	床置	日立	RP-NP450AVD	UA898593	RCRLPNP450AD1	UA871599	16.2kw	45kw	R410A	5.0kg×2kg	○	○ (R5)	○	2012年 2月	－
20				PAC-10-2	床置	日立	RP-NP450AVD	UA898594	RCRLPNP450AD1	UA871600	16.2kw	45kw	R410A	5.0kg×2kg	○	○ (R5)	○		－
21		4F	企画調整会議室	PAC-12	天埋	ダイキン	FHMP140DJ	E000607	RZRP140BD	A025328	2.45k	12.5kw	R32	2.65kw	○		○	2020年 12月	2021年 3月
22			副市長応接室	PAC-13	天カセ	三菱電機	PL-RP40GA	98A00213	PUZ-ZRMP80HA8	98U012354	3.77kw	7.1kw	R32	2.8kg	○		○	2019年 8月	
							PL-RP40GA	98A00209											
23			副市長室	PAC-14	天埋	ダイキン	FHMMP80DG	E000280	RZRP80BCT	C014130	1.7kw	7.1kw	R32	1.7kg	○		○	2018年 4月	2018年 8月
24			市長応接室	PAC-15	天埋	ダイキン	FHMMP112DG	E000272	RZRP112BC	A004822	1.5kw	10.0kw	R32	3.15kg	○		○	2018年 5月	
25			市長室	PAC-16	天埋	三菱電機	内部へ入れない	内部へ入れない	PUZ-ERMP80HA8	95U01969	1.60kw	7.1kw	R32	2.6kg	○		○	－	2019年 5月
26			市長室附室	PAC-17	天埋	東芝	AID-J565HG	60640004	ROA-J56XH	61120049	1.5kw	5.6kw	R22	1.35kg	○			－	－
27			庁議室	PAC-11(No.1)	天埋	ダイキン	FHMP140DJ	E000699	RZRP140BD	A048562	2.45kw	12.5kw	R32	2.65kg	○			2020年 12月	2021年 2月
28				PAC-11(No.2)	天埋	ダイキン	FHMP140DJ	E000699	RZRP140BD	A024161	2.45kw	12.5kw	R32	2.65kg	○			2020年 12月	2021年 2月

別紙3-2 本庁舎パッケージエアコン機器台帳

台数	施設名	階層	設置場所	機器 名称	タイプ	製造 メーカー	室内機 型式	室内機 製造番号	室外機 型式	室外機 製造番号	定格出力 (KW)	冷房能力 (KW)	使用冷媒	使用冷媒量	簡易点検 1回/1月	定期点検 1回/3年	第1種 特定	製造年月日 (室内機)	製造年月日 (室外機)
29	本庁舎 (議会棟)	B1F	EV機械室	PAC-18	天吊	ダイキン	FHP112DG	C003035	RZRP112BC	A014253	1.95kw	10.0kw	R32	3.15kg	○		○	2018年 6月	2018年 8月
30		1F	102・103会議室	PAC-6(No1)	天カセ	三菱電機	PL-ERP71EA7	94A00094	PUZ-ERMP140LA9	94U00018	2.60kw	12.5kw	R32	3.6kg	○		○	2019年 4月	
				PAC-6(No2)	天カセ	三菱電機	PL-ERP71EA7	94A00095											
31			選挙管理委員会	PAC-8	天カセ	ダイキン	FHCP112EG	C007481	RSRP112BC	A001337	1.79kw	10.0kw	R32	3.35kg	○		○	－	2018年 7月

※3年に1回の専門業者によるフロン排出抑制法に伴う定期点検が必要です。
第一種特定製品に○が記入されている空調機は、フロン排出抑制法に規定する第一種特定製品に該当すると確認がとれているものは「第一種特定」に○を記入しています。