

別紙13「舞台設備等保守点検点検業務一覧」

No.	施設名称	点検回数	内容
3	ハーモニーセンター	1回/年	<p>1 舞台照明設備</p> <p>(1)各回路の線間、対地の絶縁測定、調光ユニット出力測定</p> <p>(2)ライト及びコンセント等の点検整備及び清掃</p> <p>(3)調光基盤内部の点検整備及び清掃</p> <p>(4)調光操作卓の点検整備及び清掃</p> <p>2 舞台吊物設備</p> <p>(1)吊物機構（緞帳、吊物操作盤、暗転幕、袖幕、引割幕、カスミ幕、ホリゾン幕、ボーダーライト、サスペンションライト、アッパホリゾンライト、ボタン）</p> <p>(2)保守内容（減速機、モーター、ブレーキ、Vベルト、シーブ、ウエイト枠、吊りパイプ、ワイヤーロープ、ワイヤークリップ、リミットスイッチ、軸受け部、レール、滑車、引き綱ロープ、ロープクリップ）</p> <p>3 舞台音響設備</p> <p>(1)音響調査卓の点検整備及び清掃</p> <p>(2)システムラックの点検整備及び清掃</p> <p>(3)各スピーカー、スピーカーケーブルのサウンドチェック</p> <p>(4)各マイク、マイクケーブル、マルチBOXのインプットチェック</p> <p>(5)壁、フロアーコンセントの点検整備及び清掃</p>
13	中央公民館	4回/年	<p>視聴覚室暗幕設備・音響設備、3階集会場暗幕設備・舞台照明・スクリーン・音響設備の点検、高所電球の取り替え</p>