

別紙8「空調設備保守点検業務一覧」

No.	施設名	設置場所	記号	タイプ	メーカー	室内機	室外機	定格出力(kW)	冷房能力 (kW)	通常点検 ・清掃 年間回数	フロン法に基づく点検				室内機 分解洗浄	備考
						型式	型式				簡易点検	定期点検				
												1回/年	1回/3年	次回点検年度		
2	あかひらステーションビル	そなえ会	PAC 1F-1	天カセ	三菱電機	FDTVXP563	FDCXP563C	1.1kw	5.0kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	そなえ会	PAC 1F-2	天カセ	三菱電機	FDTVXP563	FDCXP563C	1.1kw	5.0kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	福祉プラザ	PAC 1F-3-1	天カセ	ダイキン	FXYP112B	RXYP224B	4.5kw	22.4kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	ギャラリー	PAC 1F-3-2	天カセ	ダイキン	FXYP112B				備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	作業場	PAC 1F-4-1	天カセ	ダイキン	FXYP140B	AAH1010	5.9kw	28.0kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	浦身協	PAC 1F-4-2	天カセ	ダイキン	FXYP140B				備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	警備実	PAC 1F-5	ルーム	ダイキン	F25MTES-W	R25MES	0.75kw	2.5kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	文化財課	PAC 2F-1-1	天カセ	ダイキン	文化財課	FXYFP140B	4.5kw	45kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	文化財課	PAC 2F-1-2	天カセ	ダイキン	文化財課	FXYFP140B			備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	文化財課	PAC 2F-1-3	天カセ	ダイキン	文化財課	FXYFP140B			備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	事務所①	PAC 2F-2	天カセ	ダイキン	FHCP140BA	RZZP140BA	2.90kw	12.5kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	作業場	PAC 2F-3	天カセ	ダイキン	FHCP50BA	RZZP50BAT	1.08kw	4.5kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	会議室	PAC 2F-4	天吊	パナソニック	—	CU-P80CM1	0.3kw	—	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	資料保管庫(旧文化部長室)	PAC 2F-5	ルーム	ダイキン	F36HTN-W	R36HTNS	—	3.6kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	相談室-1	—	ルーム	三菱電機	MSZ-JXV2514-W	MUZ-JXV2561E	0.65kw	2.5kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	相談室-2(ひまわり)	—	ルーム	三菱電機	MSZ-JXV2218-W	MUZ-JXV2218E	0.60kw	2.2kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	相談室-3	—	天カセ	三菱電機	PL-ERP40EA6	PUZ-ERMP40SKA6	0.7kw	3.6kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	相談室-4	—	天カセ	ダイキン	FHCP40EM	RZRP40BDY	0.65kw	3.6kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	相談室-5(さくら)	—	天カセ	ダイキン	F28RCV	R28RCV	0.75kw	2.8kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	相談室-6(すみれ)	—	ルーム	パナソニック	CS-H259AZ-W	CU-H259AZ	—	2.5kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	箱庭室(はこにわ)	—	天カセ	三菱電機	PL-ERP40EA9	PUZ-ERMP40SKA11	0.70Kw	3.6kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	共有スペース	PAC 3F-1-①	天カセ	ダイキン	FXYP160B	RXYP335B	7.2kw	33.5kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	共有スペース	PAC 3F-1-②	天カセ	ダイキン	FXYP160B				備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	青少年課	PAC 3F-2	天カセ	ダイキン	FHCP40AB	—	—	—	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	こども育成係	PAC 3F-3	天カセ	ダイキン	FHCP160BA	R22P160BA	3.60kw	14.0kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	会議室	PAC 3F-4	天カセ	ダイキン	FHCP160BA	R22P160BA	3.60kw	14.0kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	いまあじ	PAC 3F-5	天カセ	ダイキン	FHCP80BA	R22P80BAT	1.62kw	7.1kw	備考参照	○					
2	あかひらステーションビル	いまあじ事務室	PAC 3F-6	ルーム	三菱電機	MSZ-JXV2822-W	MSZ-JXV2822	0.58kw	2.8kw	備考参照	○					
3	ハーモニーセンター	ホール	AC-14	天埋	ダイキン	FHMHP280CB	RZZP280CF	5.7	25.0	1						
3	ハーモニーセンター	ホール	AC-15	天埋	ダイキン	FHMHP280CB	RZZP280CF	5.7	25.0	1						
3	ハーモニーセンター	ホール	AC-16	天埋	ダイキン	FHMHP280CB	RZZP280CF	5.7	25.0	1						
3	ハーモニーセンター	ホール	AC-17	天埋	ダイキン	FHMHP280CB	RZZP280CF	5.7	25.0	1						
3	ハーモニーセンター	1F ラウンジ	AC-7a	天カセ	ダイキン	FHCP112EA	RZRP112BA	1.95	10.0	1						
3	ハーモニーセンター	1F エントランスホール	AC-7b	天カセ	ダイキン	FHCP112EA	RZRP112BA	1.95	10.0	1						
3	ハーモニーセンター	1F 相談室	AC-5	天カセ	ダイキン	FHCP45EA	RARP45BAT	0.71	4.0	1						
3	ハーモニーセンター	1F 事務室	AC-4	天カセ	三菱電機	MPLZ-RP80BA	MPUZ-WRP80HA5	1.4	7.1	1						
3	ハーモニーセンター	1F 青年コミュニティ室	AC-6	天カセ	ダイキン	FHCP80EB	RZRP80BAT	1.53	7.1	1						
3	ハーモニーセンター	1F 幼児室	AC-3	天カセ	パナソニック	CS-P111U1	CU-P112X1	2.03	10.0	1						
3	ハーモニーセンター	1F 第一音楽練習室	AC-1	天カセ	パナソニック	CS-P80U1	CU-P80X1	1.7	7.1	1						
3	ハーモニーセンター	1F 第二音楽練習室	AC-2	天カセ	パナソニック	CS-P50U1	CU-P50X1	1.1	4.5	1						
3	ハーモニーセンター	2F 第一研修室	AC-11	天カセ	ダイキン	FHCP160EA	RARP160BA	2.99	14.0	1						
3	ハーモニーセンター	2F 第二研修室	AC-10	天カセ	ダイキン	FHCP160EA	RARP160BA	2.99	14.0	1						
3	ハーモニーセンター	2F 婦人コミュニティ室	AC-12	天カセ	ダイキン	FHCP112EA	RZRP112BA	1.95	10.0	1						
3	ハーモニーセンター	2F エレベーターホール	AC-13a	天カセ	ダイキン	FHCP112EA	RZRP112BA	1.95	10.0	1						
3	ハーモニーセンター	2F 交流室入口	AC-13b	天カセ	ダイキン	FHCP112EA	RZRP112BA	1.95	10.0	1						
3	ハーモニーセンター	2F 交流室	AC-9	天埋	ダイキン	FHMHP224CB	RZZP224CF	4.6	20.0	1						
3	ハーモニーセンター	2F 和室	AC-8a	天埋	ダイキン	FHMMP112DC	RZRP112BA	1.95	10.0	1						
3	ハーモニーセンター	2F 和室	AC-8b	天埋	ダイキン	FHMMP112DC	RZRP112BA	1.95	10.0	1						
3	ハーモニーセンター	茶室	AC-18	天埋	ダイキン	FHMMP63DC	RZRP63BAV	1.1	5.6	1						
4	保健相談センター	1F 機能訓練A	ACR-3		パナソニック	CS-P112FE4N	CU-P112X4	2.6	10.0	1						
4	保健相談センター	1F 機能訓練B	ACR-3		パナソニック	CS-P112FE4N	CU-P112X4	2.6	10.0	1						
4	保健相談センター	1F 休養室	ACR-1		パナソニック	CS-P50FE4N	CU-P50X4	0.9	4.5	1						

別紙8「空調設備保守点検業務一覧」

No.	施設名	設置場所	記号	タイプ	メーカー	室内機	室外機	定格出力(kW)	冷房能力 (kW)	通常点検 ・ 清掃 年間回数	フロン法に基づく点検				室内機 分解洗浄	備考
						型式	型式				簡易点検	定期点検				
												1回/年	1回/3年	次回点検年度		
4	保健相談センター	1F 操体講義室	ACR-1		パナソニック	CS-P50FE4N	CU-P50X4	0.9	4.5	1						
4	保健相談センター	1F 保健献血相談室	ACR-1		パナソニック	CS-P50FE4N	CU-P50X4	0.9	4.5	1						
4	保健相談センター	1F 休憩室			パナソニック		CU-P40X3	0.7	3.6	1						
4	保健相談センター	2F 発育相談室	ACR-1		パナソニック	CS-P50FE4N	CU-P50X4	0.9	4.5	1						
4	保健相談センター	2F 講師控室	ACR-1		パナソニック	CS-P50FE40N	CU-P50X4	0.9	4.5	1						
4	保健相談センター	2F 栄養指導室	ACR-2		パナソニック	CS-P63FE4N	CU-P50X4	0.9	4.5	1						
4	保健相談センター	2F 調理実習室	ACR-3		パナソニック	CS-P112FE4N	CU-P112X4	2.6	10.0	1						
4	保健相談センター	2F 診察室A	ACR-4		パナソニック	CS-P160FE4N	CU-P160X4	3	14.0	1						
4	保健相談センター	2F 診察室B	ACR-4		パナソニック	CS-P160FE4N	CU-P160X4	3	14.0	1						
4	保健相談センター	1F 事務室A			パナソニック		CU-P112X3	1.9	10.0	1						
4	保健相談センター	1F 事務室B			パナソニック		CU-P112X3	1.9	10.0	1						
4	保健相談センター	1F 所長室			パナソニック		CU-P56X3	1.1	5.0	1						
4	保健相談センター		ACP-1 (親機)	ビルマルチ	パナソニック		CU-P280UX4	9.6	28.0	1						
4	保健相談センター		ACP-1 (子機)	ビルマルチ	パナソニック		CU-P280UX4	9.6	28.0	1						
4	保健相談センター		ACP-2	ビルマルチ	パナソニック		CU-P400UX4	8.0+4.5	40.0	1						
4	保健相談センター		ACP-3 (親機)	ビルマルチ	パナソニック		CU-P280UX4	9.6	28.0	1						
4	保健相談センター		ACP-3 (子機)	ビルマルチ	パナソニック		CU-P280UX4	9.6	28.0	1						
4	保健相談センター		ACP-4 (親機)	ビルマルチ	パナソニック		CU-P400UX4	8.0+4.5	40.0	1						
4	保健相談センター		ACP-4 (子機)	ビルマルチ	パナソニック		CU-P400UX4	8.0+4.5	40.0	1						
5	西原児童センター	事務室		ルーム	三菱電機	MSZ-GV402S-W	MUZ-GV402SE	1.1	4.0	4 ※1						家庭用エアコン
5	西原児童センター	ホール		天吊	三菱電機	PC-RP112KA5	PU-RP112HA9-YG	2.3	10.0	4 ※1	○					
5	西原児童センター	集会室		ルーム	ダイキン	AN50KNBP-W	AR50KNBP	1.5	5.0	4 ※1						家庭用エアコン
5	西原児童センター	ニコニコクラブ1		天吊	三菱電機	PC-RP80KA13	PU-CRMP160LA2	3.6	14.0	4 ※1	○					
5	西原児童センター	ニコニコクラブ2		天吊	三菱電機	PC-RP80KA13	-	-	-	4 ※1						
5	西原児童センター	ニコニコクラブ3		ルーム	三菱電機	MSZ-GV4020S-W	MUCZ-G4020SE	1.1	4.0	4 ※1						家庭用エアコン
6	宮城ヶ原保育所	事務室		天吊	三菱電機	PC-RP50KA9	PU-CRP50SKA7	1.76	4.5	4 ※1	○					
6	宮城ヶ原保育所	ホール		天吊	三菱電機	PC-RP160KA9	CRP160LA2	7.28	14.0	4 ※1	○				○	
6	宮城ヶ原保育所	5歳児室		天吊	三菱電機	PC-RP140KA9	PU-CRP140LA2	5.86	12.5	4 ※1	○				○	
6	宮城ヶ原保育所	調理室		天吊	三菱電機	PC-RP140HA10	PU-CRP140LA3	2.8	12.5	4 ※1	○					分解洗浄は別途実施
6	宮城ヶ原保育所	2歳児室		天吊	三菱電機	MPC-RP140GA2	MPU-P140HA3	2.5	12.5	4 ※1	○				○	
6	宮城ヶ原保育所	1歳児室		天吊	三菱電機	MPC-RP140GA2	MPU-P140HA3	2.5	12.5	4 ※1	○				○	
6	宮城ヶ原保育所	ほふく室		天吊	三菱電機	MPC-RP140GA2	MPU-P140HA3	2.5	12.5	4 ※1	○				○	
6	宮城ヶ原保育所	2歳児室		天吊	パナソニック	CS-P140PM1	CU-P160XM1	3.5	14.0	4 ※1	○				○	
6	宮城ヶ原保育所	4歳児室		天吊	三菱電機	PC-RP280BA12	PUZ-ERP280KA9	13.26	25.0	4 ※1	○			○	R6	○
6	宮城ヶ原保育所	3歳児室		天吊	三菱電機	PC-RP280BA12	PUZ-ERP280KA9	13.26	25.0	4 ※1	○			○	R6	○
6	宮城ヶ原保育所	女子ロッカー		ルーム	三菱電機	MSZ-GV254-W	MUCZ-G254E	0.65	2.5	4 ※1						家庭用エアコン
6	宮城ヶ原保育所	男子ロッカー		ルーム	三菱電機	MSZ-GV225-W	MUCZ-G225E	0.6	2.2	4 ※1						家庭用エアコン
7	大平保育所	調理室		天吊	三菱電機	RC-RP140HA	PU-CRP140LA3	2.8	12.5	4 ※1	○					分解洗浄は別途実施
7	大平保育所	事務室②	RC-1	ルーム	日立	RAS-25RX	RAC-25RX	-	2.5	4 ※1						家庭用エアコン
7	大平保育所	事務室①	AC2-2	天井セ	三菱電機	PLFY-P71EMG6	PUHY-RP335DMG6	8.19	33.5	4 ※1	○		○	R5		
7	大平保育所	医務室①	AC2-3	天井セ (1方向)	三菱電機	PMFY-P45FMG6				4 ※1						
7	大平保育所	ひよこぐみ	AC2-1	天井セ	三菱電機	PLFY-P140EMG6				4 ※1					○	
7	大平保育所	ほふく室	AC2-2	天井セ	三菱電機	PLFY-P71EMG6				4 ※1					○	
7	大平保育所	ホール	AC-1①	天井セ	日立	RCI-NP71K	不明	3.5	14.0	4 ※1	○				○	
7	大平保育所	ホール	AC-1②	天井セ	日立	RCI-NP71K	不明	-	-	4 ※1	○				○	
7	大平保育所	りすぐみ		天井セ	三菱電機	PL-ERP80EA3	PU-CRP80HA4	1.5	7.1	4 ※1	○				○	
7	大平保育所	りすぐみ	AC1-2②	天井セ	日立	RCI-NP90A										未使用
7	大平保育所	うさぎぐみ		天井セ	三菱電機	PL-ERP112EA3	PU-CRP112LA3	2.1	10.0	4 ※1	○				○	
7	大平保育所	こあらぐみ		天井セ	三菱電機	PL-ERP112EA3	PU-CRP112LA3	2.1	10.0	4 ※1	○				○	
7	大平保育所	図書コーナー	AC3-2①	天井セ	日立	RCI-NP90K	RAS-P450FS1	(3.0+4.4) × 2	45.0	4 ※1	○		○	R5		
7	大平保育所	図書コーナー	AC3-2②	天井セ	日立	RCI-NP90K				4 ※1						
7	大平保育所	ほしぐみ①	AC3-1①	天井セ	日立	RCI-NP112K				4 ※1					○	

別紙8「空調設備保守点検業務一覧」

No.	施設名	設置場所	記号	タイプ	メーカー	室内機	室外機	定格出力(kW)	冷房能力 (kW)	通常点検 ・ 清掃 年間回数	フロン法に基づく点検				室内機 分解洗浄	備考
						型式	型式				簡易点検	定期点検				
												1回/年	1回/3年	次回点検年度		
7	大平保育所	ほしぐみ②	AC3-1②	天カセ	日立	RCI-NP112K				4 ※1					○	
7	大平保育所	ぞうぐみ	AC4-1-1	天カセ	三菱電機	PL-ERP140EA7	PUZ-ERP280KA12	6.00	25.0	4 ※1	○				○	
7	大平保育所	ぞうぐみ	AC4-1-2	天カセ	三菱電機	PL-ERP140EA7				4 ※1					○	
7	大平保育所	きりんぐみ	AC4-2-1	天カセ	三菱電機	PL-ERP80EA7	PUZ-ERMP160LA9	3.5	14.0	4 ※1	○				○	
7	大平保育所	きりんぐみ	AC4-2-2	天カセ	三菱電機	PL-ERP80EA7				4 ※1					○	
7	大平保育所	くまぐみ①	AC5-1①	天カセ	日立	RCI-NP140K	不明	6.0	28.0	4 ※1	○				○	
7	大平保育所	くまぐみ②	AC5-1②	天カセ	日立	RCI-NP140K	不明	-	-	4 ※1					○	
7	大平保育所	女子ロッカー		ルーム	三菱電機	MSZ-GV2216-W	MUZ-G2216E	-	2.2	4 ※1						家庭用エアコン
8	内間保育所	1F ほふく室	AC1-1	天カセ	三菱電機	PL-ERP80EA3	PUZ-ERP80HA14	1.5	7.1	4 ※1	○				○	
8	内間保育所	1F 0、1歳児室	AC2-1	天カセ	ダイキン	FHYCJ56L	RTJ56LT	1.7	5.0	4 ※1	○				○	
8	内間保育所	1F 1歳児室	AC3-1	天カセ	ダイキン	FXYFJ112KC	RSXJ224KC	3.5	22.4	4 ※1	○				○	
8	内間保育所	1F 2歳児室	AC3-1	天カセ	ダイキン	FXYFJ112KC	-	-	-	4 ※1					○	
8	内間保育所	1F 5歳児室	AC4-1	天カセ	ダイキン	JHYCJ140L	RJ140L	3.75	14.0	4 ※1	○				○	
8	内間保育所	1F ホール①	AC8-1	天埋	ダイキン	FHYBJ71L	RYJ140L	5.2	14.0	4 ※1	○				○	
8	内間保育所	1F ホール②	AC8-1	天埋	ダイキン	FHYBJ71L	-	-	-	4 ※1					○	
8	内間保育所	1F 事務室	AC5-1	壁掛	三菱電機	MUCZ-G5622SE	MSZ-GV5622-W-1	1.05	5.6	4 ※1	○				○	R4年度更新
8	内間保育所	1F 給食室		天吊	三菱電機	PC-RP140HA6	PU-RP140HA10-YG	2.5	12.5	4 ※1	○					分解洗浄は別途実施
8	内間保育所	2F 保育室	AC7-1	天カセ	ダイキン	FXYFJ80KC	RSXJ160KC	3.9	16.0	4 ※1	○				○	
8	内間保育所	2F 事務室	AC7-2	天カセ	ダイキン	FXYFJ36KC	-	-	-	4 ※1						
8	内間保育所	2F 相談室	AC7-2	天カセ	ダイキン	FXYCJ45KC	-	-	-	4 ※1						
8	内間保育所	2F 女子休憩室		ルーム	ダイキン	F1879TA-W	RA1879A	0.56	1.8	4 ※1						家庭用エアコン
8	内間保育所	2F 3歳児室①	AC6-1	天カセ	三菱電機	PL-ERP80EA4	PUZ-ERMP160LA2	3.7	14.0	4 ※1	○				○	
8	内間保育所	2F 3歳児室②	AC6-1	天カセ	三菱電機	PL-ERP80EA4	-	-	-	4 ※1					○	
8	内間保育所	2F 4歳児室①	AC6-1	天カセ	三菱電機	PL-ERP80EA4	PUZ-ERMP160LA2	3.7	14.0	4 ※1	○				○	
8	内間保育所	2F 4歳児室②	AC6-1	天カセ	三菱電機	PL-ERP80EA4	PUZ-ERMP160LA2	-	-	4 ※1					○	
8	内間保育所	2F ほふく室		天カセ	ナショナル	CS-K28K-W	CU-K28K	1.2	2.8	4 ※1	○				○	
9	浦添こども園	職員室	ACP-5	天カセ	三菱電機	MPL-RP80BA	MPU-P80HA5-YG	1.8	7.1	11※2	○					
9	浦添こども園	保健室	ACP-7	ハウジング (1.5方用)	三菱電機	MLZ-22RAS	MULZ-22RAS	0.6	2.2	11※2						家庭用エアコン
9	浦添こども園	遊戯室 1-1	ACP-1	天埋	三菱電機	MPE-RP112CA2	MPU-P224HA5-YG	4.7	20.0	11※2	○					
9	浦添こども園	遊戯室 1-2	ACP-1	天埋	三菱電機	MPE-RP112CA2	-	-	-	11※2						
9	浦添こども園	遊戯室 2	ACP-2	天埋	三菱電機	MPE-RP112CA2	MPUZ-P112HA5-YG	2.3	12.5	11※2	○					
9	浦添こども園	多目的室	ACP-3-1	天カセ	三菱電機	MPL-RP71BA	MPU-P140HA5-YG	2.4	12.5	11※2	○					
9	浦添こども園		-	天カセ	三菱電機	MPL-RP71BA	-	-	-	11※2						
9	浦添こども園	保育室 1	ACP-4-1	天カセ	三菱電機	MPL-RP56BA	MPU-P112HA5-YG	2.3	5.0	11※2	○					
9	浦添こども園		-	天カセ	三菱電機	MPL-RP56BA	-	-	-	11※2						
9	浦添こども園	保育室 2	ACP-4-2	天カセ	三菱電機	MPL-RP56BA	MPU-P112HA5-YG	2.3	5.0	11※2	○					
9	浦添こども園		-	天カセ	三菱電機	MPL-RP56BA	-	-	-	11※2						
9	浦添こども園	保育室 3	ACP-3-2	天カセ	三菱電機	MPL-RP71BA	MPU-P140HA5-YG	2.4	12.5	11※2	○					
9	浦添こども園		-	天カセ	三菱電機	MPL-RP71BA	-	-	-	11※2						
9	浦添こども園	図書コーナー	ACP-6	天カセ	三菱電機	MPL-RP56BA	MPU-P56HA5-YG	1.1	5.0	11※2	○					
9	浦添こども園	給食保育室		ルーム	三菱電機	MSZ-GV2520-W	MUCZ-G2520E	0.65	2.5	11※2						家庭用エアコン
10	内間こども園	職員室①	ACP-5	天カセ	ダイキン	FHCP56AL	RZYP112BB	2.03	10.0	11※2	○					
10	内間こども園		ACP-5	天カセ	ダイキン	FHCP56AL	-	-	-	11※2						
10	内間こども園	保育室1 (年中) ②	ACP-4	天カセ	ダイキン	FHCP71AL	RZYP140BB	2.4	12.5	11※2	○					
10	内間こども園		ACP-4	天カセ	ダイキン	FHCP71AL	-	-	-	11※2						
10	内間こども園	多目的室⑤	ACP-3	天カセ	ダイキン	FHCP71AL	RZYP140BB	2.4	12.5	11※2	○					
10	内間こども園		ACP-3	天カセ	ダイキン	FHCP71AL	-	-	-	11※2						
10	内間こども園	保育室2 (年長) ③	ACP-2	天カセ	ダイキン	FHCP71AL	RZYP140BB	2.4	12.5	11※2	○					
10	内間こども園		ACP-2	天カセ	ダイキン	FHCP71AL	-	-	-	11※2						
10	内間こども園	保育室3 (年長) ④	ACP-1	天カセ	ダイキン	FHCP71AL	RZYP140BB	2.4	12.5	11※2	○					
10	内間こども園		ACP-1	天カセ	ダイキン	FHCP71AL	-	-	-	11※2						

別紙8「空調設備保守点検業務一覧」

No.	施設名	設置場所	記号	タイプ	メーカー	室内機	室外機	定格出力(kW)	冷房能力 (kW)	通常点検 ・清掃 年間回数	フロン法に基づく点検				室内機 分解洗浄	備考
						型式	型式				簡易点検	定期点検				
												1回/年	1回/3年	次回点検年度		
10	内間こども園	遊戯室1（保育室側）⑥	ACP-6	天カセ	ダイキン	FHCP71AL	RZYP140BB	2.4	12.5	11※2	○					
10	内間こども園		ACP-6	天カセ	ダイキン	FHCP71AL	-	-	-	11※2						
10	内間こども園	遊戯室2（ステージ側）⑦	ACP-7	天カセ	ダイキン	FHCP71AL	RZYP140BB	2.4	12.5	11※2	○					
10	内間こども園		ACP-7	天カセ	ダイキン	FHCP71AL	-	-	-	11※2						
10	内間こども園	配膳室		ルーム	三菱電機	MSZ-GV280-W	MUCZ-G2820E	0.75	2.8	11※2						家庭用エアコン
11	当山こども園	屋上①	ACP-1	ビルマルチ	三菱電機	-	PUHY-P500SCM-E3	12.2	130.0	11※2	○		○	R5		
11	当山こども園	屋上②			三菱電機	-	PUHY-P400SCM-E3	9.5	-	11※2						
11	当山こども園	屋上③			三菱電機	-	PUHY-P400SCM-E3	9.5	-	11※2						
11	当山こども園	保育室⑧		天カセ	三菱電機	PLFY-P56BM-E3	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	保育室⑧		天カセ	三菱電機	PLFY-P71BM-E3	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	保育室⑦		天カセ	三菱電機	PLFY-P56BM-E3	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	保育室⑦		天カセ	三菱電機	PLFY-P71BM-E3	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	保育室①		天カセ	三菱電機	PLFY-P56BM-E3	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	保育室①		天カセ	三菱電機	PLFY-P71BM-E3	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	保育室②		天カセ	三菱電機	PLFY-P56BM-E3	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	保育室②		天カセ	三菱電機	PLFY-P56BM-E3	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	保育室③		天カセ	三菱電機	PLFY-P56BM-E3	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	保育室③		天カセ	三菱電機	PLFY-P56BM-E3	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	保育室④		天カセ	三菱電機	PLFY-P56BM-E3	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	保育室④		天カセ	三菱電機	PLFY-P71BM-E3	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	遊戯室1-1⑥		天カセ（1方向）	三菱電機	PMFY-P71EM-E1	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	遊戯室1-2⑥		天カセ（1方向）	三菱電機	PMFY-P71EM-E1	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	遊戯室2-1⑩		天カセ（1方向）	三菱電機	PMFY-P71EM-E1	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	遊戯室2-2⑩		天カセ（1方向）	三菱電機	PMFY-P71EM-E1	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	遊戯室3-1⑪		天カセ（1方向）	三菱電機	PMFY-P71EM-E1	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	遊戯室3-2⑪		天カセ（1方向）	三菱電機	PMFY-P71EM-E1	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	図書コーナー⑤		天カセ（1方向）	三菱電機	PMFY-P71EM-E1	-	-	-	11※2						
11	当山こども園	職員室⑨		天カセ（1方向）	三菱電機	MPM-RP63FA	MPUZ-RP63HA7-YG	1.4	5.6	11※2	○					
11	当山こども園	職員室（畳間）⑨		壁掛	三菱電機	MUZ-GV250E	MUZ-GV250E	0.65	2.5	11※2						家庭用エアコン
11	当山こども園	保健室⑨		壁掛	三菱電機	MUZ-GV250E	MUZ-GV250E	0.65	2.5	11※2						家庭用エアコン
12	牧港こども園	職員室①	ACP-2-①	天カセ	ダイキン	FHCP56AB	RP112A	2.3	10.0	11※2	○					
12	牧港こども園	職員室①	ACP-2-②	天カセ	ダイキン	FHCP56AB	-	-	-	11※2						
12	牧港こども園	職員室・保健室①		壁掛け	パナソニック	CS-F229AZ-W	CS-F229AZ-W	0.6	2.2	11※2						家庭用エアコン
12	牧港こども園	保育室1（すみれ）②	ACP-3-①	天カセ	ダイキン	FHCP71AB	RP140AA	2.74	12.5	11※2	○					
12	牧港こども園	保育室1（すみれ）②	ACP-3-②	天カセ	ダイキン	FHCP71AB	-	-	-	11※2						
12	牧港こども園	保育室2（たんぽぽ）③	ACP-4-①	天カセ	ダイキン	FHCP80AB	RP160AA	3.2	14.0	11※2	○					
12	牧港こども園	保育室2（たんぽぽ）③	ACP-4-②	天カセ	ダイキン	FHCP80AB	-	-	-	11※2						
12	牧港こども園	保育室3（がじゅまる）④	ACP-4-②	天カセ	ダイキン	FHCP80AB	RP160AA	3.2	14.0	11※2	○					
12	牧港こども園	保育室3（がじゅまる）④	ACP-4-②	天カセ	ダイキン	FHCP80AB	-	-	-	11※2						
12	牧港こども園	多目的室（おかあさん）⑤	ACP-2-①	天カセ	ダイキン	FHCP71AB	RP140AA	2.74	12.5	11※2	○					
12	牧港こども園	多目的室（おかあさん）⑤	ACP-2-①	天カセ	ダイキン	FHCP71AB	-	-	-	11※2						
12	牧港こども園	遊戯室A（手前）⑥	ACP-4-①	天カセ	ダイキン	FHCP80AB	RP160AA	3.2	14.0	11※2	○					
12	牧港こども園		ACP-4-②	天カセ	ダイキン	FHCP80AB	-	-	-	11※2						
12	牧港こども園	遊戯室B（奥）⑥	ACP-4-①	天カセ	ダイキン	FHCP80AB	RP160AA	3.2	14.0	11※2	○					
12	牧港こども園		ACP-4-②	天カセ	ダイキン	FHCP80AB	-	-	-	11※2						
13	中央公民館	事務室（1機）		天埋	ダイキン	FHCP112BA	RZZP112BA	2.14		4	○					室内機フィルター清掃 3回/年（4月、7月、10月）
13	中央公民館	映写室（1機）		天吊	ダイキン	FAP40AL	RZZP112BA40BAT	0.84		4	○					全熱交換器点検 1回/年（7月）
13	中央公民館	視聴覚室（1機）		天吊	ダイキン	FHP140AL	RZZP140BA	2.9		4	○					全熱交換器フィルター清掃 3回/年（4月、7月、10月）
13	中央公民館	外部団体事務所（2機）		天吊	ダイキン	FHP80AL	RZZP80BAT	1.62		4	○					
13	中央公民館	ホール（4機）		床置	ダイキン	FVP160AL	RZZP160BA	3.6		4	○					
13	中央公民館	ロビーほか（11機）		天吊	ダイキン	FAP112AL	RZZP112BA	2.14		4	○					

別紙8「空調設備保守点検業務一覧」

No.	施設名	設置場所	記号	タイプ	メーカー	室内機	室外機	定格出力(kW)	冷房能力 (kW)	通常点検 ・清掃 年間回数	フロン法に基づく点検			室内機 分解洗浄	備考
						型式	型式				簡易点検	定期点検			
												1回/年	1回/3年	次回点検年度	
20	浦添調理場	調理室 (No.1)		天吊り	パナソニック	CS-P140V1	CU-P140X1	2.4	12.5	4	○				
20	浦添調理場	調理室 (No.2)		天吊り	パナソニック	CS-P140V1	CU-P140X1	2.4	12.5	4	○				
20	浦添調理場	調理室 (No.3)		天吊り	パナソニック	CS-P140V1	CU-P140X1	2.4	12.5	4	○				
20	浦添調理場	調理室 (No.4)		天吊り	パナソニック	CS-P140V1	CU-P140X1	2.4	12.5	4	○				
20	浦添調理場	調理室 (No.5)		天吊り	パナソニック	CS-P140V1	CU-P140X1	2.4	12.5	4	○				
20	浦添調理場	調理室 (No.6)		天吊り	パナソニック	CS-P140V1	CU-P140X1	2.4	12.5	4	○				
20	浦添調理場	調理室 (No.7)		天吊り	パナソニック	CS-P140V1	CU-P140X1	2.4	12.5	4	○				
20	浦添調理場	調理室 (No.8)		天吊り	パナソニック	CS-P140V1	CU-P140X1	2.4	12.5	4	○				
20	浦添調理場	道具洗い室	AC-4	天カセ	三菱	PL-ERP112EA9	PUZ-ERMP112LA11	2.1	10.0	4	○				
20	浦添調理場	1階下処理室①	AC-1	天カセ	三菱	PL-ERP140EA	PU-CRP140LA2	2.8	12.5	4	○				
20	浦添調理場	1階下処理室②		天吊り	ダイキン	FHP160AL	RP160BA	3.2	14.0	4	○				
20	浦添調理場	検収室		ルーム	三菱	MSZ-GV5620S-W	MUCZ-G5620SE	1.5	5.6	4	○				
20	浦添調理場	1階指導室		ルーム	三菱	MS-2072-W	—	0.65		4	○				
20	浦添調理場	1階食品庫		ルーム	三菱	MSZ-GV2818-W	MUCZ-G2818E	0.75	2.8	4	○				
20	浦添調理場	1階調味料庫		ルーム	三菱	MSZ-GV2818-W	MUCZ-G2518E	0.75	2.5	4	○				
20	浦添調理場	会議室①		天カセ	パナソニック	CS-P112UM1	CU-P112XM1	2.7	10.0	4	○				
20	浦添調理場	会議室②		天カセ	パナソニック	CS-P112UM1	CU-P112XM1	2.7	10.0	4	○				
20	浦添調理場	2階食品検査室		ルーム	パナソニック	CS-H229AZ-W	CU-H229AZ	0.58	2.2	4	○				
20	浦添調理場	2階事務室①		天カセ	三菱	PL-125GKV	—		12500kcl	4	○				
20	浦添調理場	2階事務室②		ルーム	三菱	MSZ-JKV6321S-W	MUZ-JXV6321SE	1.7	6.3	4	○				
20	浦添調理場	2階食品検査室男子休憩室②		天カセ	三菱	PL-ERP112EA3	PU-CRP112LA3	2.1	10.0	4	○				
20	浦添調理場	2階女子休憩室①		ルーム	富士ゼネラル	AS-V63A2W	AO-V63A2	1.7	6.3	4	○				
20	浦添調理場	2階女子休憩室②		ルーム	三菱	MSZ-GV2822-W-1	MUCZ-G2822E	0.75	2.8	4	○				
20	浦添調理場	2階女子休憩室		天カセ	三菱	PL-100GKV	PU-100EGE		10000kcl	4	○				
21	当山調理場	2階事務室		天カセ	三菱	PU-ERP112BA8	PUZ-ERP112LA	2.5	10.0	4	○				
21	当山調理場	2階検収室開棚 コーナー①		天カセ	三菱	PL-ERP56BA8	PUZ-ERP112LA	2.5	10.0	4	○				
21	当山調理場	2階検収室開棚 コーナー②		天カセ	三菱	PL-ERP56BA8	—	—	—	4	○				
21	当山調理場	2階計量室		2方向天カセ	三菱	PL-RP45LA8	PUZ-ERP45KA6	0.9	3.5	4	○				
21	当山調理場	2階器具・カート洗浄室 (1)		天カセ	三菱	PU-ERP112BA8	PUZ-ERP112LA	2.5	8.0	4	○				
21	当山調理場	2階下処理室①		天カセ	三菱	PU-ERP112BA8	PUZ-ERP224KA6-YG	4.3	16.0	4	○				
21	当山調理場	2階下処理室②		天カセ	三菱	PU-ERP112BA8	2台マルチ	—	—	4	○				
21	当山調理場	2階揚げ物・焼き物調理室①		スポット	三菱	MDC-P90LA-C	MDU-P90A-C	1.9	6.8	4	○				
21	当山調理場	2階揚げ物・焼き物調理室②		スポット	三菱	MDC-P90LA-C	MDU-P90A-C	1.96	6.8	4	○				
21	当山調理場	2階器具・カート洗浄室 (2)		スポット	三菱	MDC-P90LA	MDU-P90A-C	1.9	6.8	4	○				
21	当山調理場	2階和え物室		天埋	三菱	PE-RP280BA8	PUZ-ERP280KA6-YG	5.7	36.3	4	○				
21	当山調理場	2階調理室		チラー			RCUP3000A58	30×2	289.0	4	○		○		
21	当山調理場	洗浄室		スポット	三菱	MDC-P90LA-C	MDU-P90A-C	1.9	6.8	4	○				
21	当山調理場	3階休憩室 (女)		天カセ	三菱	PU-ERP112BA8	PUZ-ERP112LA	2.5	8.0	4	○				
21	当山調理場	3階休憩室 (男)		天カセ	三菱	PU-ERP140BA8	PUZ-ERP1440LA	2.8	12.7	4	○				
21	当山調理場	3階会議室①		天カセ	三菱	PU-ERP112BA8	PUZ-ERP224KA6-YG	4.3	16.0	4	○				
21	当山調理場	3階会議室②		天カセ	三菱	PU-ERP112BA8	2台マルチ	—	—	4	○				

※1【児童センター・保育所共通事項】 空調設備としては4月・5月で1回、7月・9月で1回、10月・11月で1回、合わせて年間3回の点検・清掃を行い、12月～3月で1回は、換気設備のみの点検・清掃を行ってください。

※2【こども園共通事項】 空調設備としては4月・5月で1回、8月を除く6月～11月の毎月1回で合わせて年間6回の点検・清掃を行い、8月は清掃を重点的に行ってください。12月～3月の毎月1回の計4回は換気設備のみの点検・清掃を行ってください（ただし、空調設備機器等の清掃業務及びフロン法排出抑制法関連業務は行うこと）。

※3【牧港出張所、情報指令室、本庁舎9階サーパー室】 牧港出張所庁舎は6月、7月、8月、10月及び翌年の3月（2）無線基地局（本庁9階）及び消防本部1階（情報指令課・サーバー室）は6月、8月、10月、12月及び翌年の3月

※調理場の空調点検月は再委託業者と要調整。

※第一種特定製品に○が記入されている空調機は、フロン排出抑制法に規定する第一種特定製品に該当すると確認がとれているものは「第一種特定」に○を記入しています。