

別紙23「空気環境測定業務一覧」

No	施設名称	測定ポイント数	浮遊粉塵	一酸化炭素	二酸化炭素	気 温	相対湿度	気流
2	あかひらステーションビル	室内2P（3F・2F）	0.15mg/m ³ 以下	6ppm以下	1,000ppm以下	18～28℃	40～70%RH	0.5m/sec以下
3	ハーモニーセンター							
4	保健相談センター							
5	西原児童センター							
6	宮城ヶ原保育所							
7	大平保育所							
8	内間保育所							
9	浦添こども園							
10	内間こども園							
11	当山こども園							
12	牧港こども園							
13	中央公民館							
14	図書館	室内7P・屋外1P	0.15mg/m ³ 以下	6ppm以下	1,000ppm以下	18～28℃	40～70%RH	0.5m/sec以下
15	教育研究所							
16	消防本部							
17	牧港出張所							
18	内間出張所							
19	小学校11校・中学校5校							
20	浦添調理場記載							
21	当山調理場記載							